



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
INFORME PERICIAL

22 DE OCTUBRE 2021

REFERENCIA: COMPRA MENOR (OMSA-DAF-CM-2021-0040)

INFORME DE LAS EVALUACIONES Y VERIFICACIONES DE LAS PROPUESTAS DE ADQUISICION DE INVERSORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MODULOS DE LA INSTITUCION, EN LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES.

SEGÚN LA EVALUACION DE LOS PERITOS TECNICOS, PROCEDIMOS A REALIZAR LAS EVALUACIONES Y VERIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR LOS OFERENTES PARA LA PROPOSTA DE ADQUISICION INVERSORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MODULOS DE LA INSTITUCION.

➤ DESCRIPCION DE LOS BIENES SOLICITADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	INVERSORES DE 5 KILOS	UNIDAD	10

➤ EMPRESAS EVALUADAS:

1. E y B REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL

❖ EVALUACION

1. E y B REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL

NOMBRE DEL PRODUCTO	INVERSOR DE 5 KILOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	KIT DE INSTALACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GARANTÍA, PROTECCIÓN 2 BASES DE HIERRO ABIERTAS PARA 4 BATERÍAS 2 CABLES DE INVERSOR A BATERÍA (JUMPERS) 6 CABLES BATERÍAS (JUMPERS) 50 PIES DE ALAMBRE PARA LA INSTALACIÓN 1 SWITCH DOBLE TIRO TORNILLERÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FRECUENCIA NOMINAL ----- 60HZ (CONTROLADO POR MICROPROCESADOR) POTENCIA NOMINAL CONTINUA-----4675SW TIPO DE ONDA-----CUASISENOIDAL VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA-----120 VAC TIPO/VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA-----TRANSFERENCIA RÁPIDA, 8.0MS VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA-----120VAC TIPO/VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA-----TRANSFERENCIA RÁPIDA, 8.0MS VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA-----120VAC RANGO DE VOLTAJE DC DE ENTRADA-----24VDC
PROTECCIÓN	REARME DESCONEXIÓN ALTO VOLTAJE/BAJO VOLTAJE-----AUTOMÁTICO REARME DESCONEXIÓN SOBRECARGA-----RESETEABLE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA-----SI PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS TEMPERATURAS-----SI PROTECCIÓN ALTO VOLTAJE-----145/290 VAC PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE-----85/170 VOLTIOS PROTECCIÓN BATERÍA BAJA-----SI PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO-----SI
GARANTÍA	GARANTÍA DE 1AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS DE TALLER

La Empresa E y B REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL. Cumple con las especificaciones técnicas y requeridas

Agradeciendo las atenciones dispensadas a la misma, se despide muy atentamente.


JULIO R. AGÜERO MARTINEZ
Supervisor Electrico

